


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» ноября 2023 г., 55230061000208519009

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому  
административному округу г.Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Омской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2311/002-55/271-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, 8Б

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «20» ноября 2023 г., № 2311/002-55/271-В/ПИВ, учетный номер проверки 55230061000208519009.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Назаренко Кристина Константиновна – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Омская, г Омск, ул Кучерявенко, Дом 10А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) исключенных видов объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 3 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" ИНН 5505022975, адрес регистрации юридического лица: 644121, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, КУЧЕРЯВЕНКО УЛИЦА, 10 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «24» ноября 2023 года, 11 час. 30 мин.

по «24» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (фактически в неисправном состоянии находятся: 158 извещателей пожарных дымовых, 10 извещателей пожарных тепловых, 12 извещателей пожарных ручных) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**







Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 24.11.2023 № б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (ленты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушений обязательных требований)

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Назаренко Кристина Константиновна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4CA194BF8051217D359E4E331F544096  
Владелец: Назаренко Кристина Константиновна  
Действителен с 11.10.2023 по 03.01.2025

подпись

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)

Назаренко Кристина Константиновна - Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 83812401790, e-mail: [tond\\_lao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_lao@55.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт инспекционного визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления):

24.11.23 в 15:00 Назаренко К.С.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

